



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, г. Санкт-Петербург, 190020  
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662  
тел: 334-29-20, факс: 334-29-25, «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99  
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Управление государственного пожарного надзора  
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662  
тел./факс: 334-28-39.

E-mail: ugrnlenobl@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности Бокситогорского района**  
**г. Пикалево, ул. Советская, д. 48**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пикалево  
(место составления акта)

“ 16 ” сентября 2013 г.  
(дата составления акта)  
15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 170

По адресу/адресам: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 6  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Бокситогорского района по пожарному надзору Кочеровой О.А. от 12 августа 2013 г. № 170  
(ссылка на документ с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Пикалево  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ” сентября 2013 г. с 11 час. 00 мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_

“ 16 ” сентября 2013 г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность \_\_\_  
(дополняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД Бокситогорского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

12.08.2013г. 12 часов 05 минуты

*М.П. Карачков Ю.Н.*  
 (Фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: дознаватель отделения ОНД Бокситогорского района Печникова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке эксперта, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность эксперта или замечавания экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: завхоз Антошихина Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя самозанятой предпринимателя (в случае выездной проверки) члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Не произведены испытания ограждения на крыше.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.24	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево
2	Межэтажные двери не оборудованы приспособлением для самозакрывания дверей (доводчиками).	Основание: 123-ФЗ «Технический регламент» п.1, п.2, ст.1; п.4 ст. 4; п.3 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6; СНиП 21-01-97* п. 6.18	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево
3	Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака (срок огнезащитной обработки заканчивается марте 2013 года).	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.21	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево
4	Не организована перекатка пожарных кранов	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.57	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево
5	Первичные средства	Постановление	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево



	пожаротушения (огнетушители не имеют соответствующих сертификатов).	Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.70	
6	Огнетушители не зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии (музей).	Основание 123-ФЗ «Технический регламент» п.1, ч.2, ст.1; ч.4 ст. 4; ч.3 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6; НПБ 166-97 п.6.7	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево
7	На объекте допущена установка неисправных (просроченных) огнетушителей (музей, логопед. актовый зал)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.478	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево
8	Допущена эксплуатация огнетушителей без опломбирования запорно-пускового устройства (библиотечный компьютерный класс).	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.475	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево
9	Помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм (отсутствует огнетушитель в спортивном зале).	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 70	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево
10	Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы («ВЫХОД» музей, запасной выход, на втором этаже вместо знака обозначающего направление движения по путям эвакуации установлен знак «ВЫХОД») (каб 38), 3 этаж).	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.43	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево
11	В подсобном помещении (подвал ОБЖ) неисправный датчик автоматической пожарной сигнализации.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.61	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево
12	Пожарные шкафы технически устарели: двери ШП не имеют прозрачной вставки, позволяющей проводить визуальную проверку наличия комплектующих изделий, не имеют конструктивных элементов для их опломбирования.	Основание Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, НПБ 151-2000 п.4.6	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево
13	Не обеспечено полное открывание дверцы пожарного шкафа не менее чем на 90 градусов (ШП - 12)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.57	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево
14	На внешней стороне дверки пожарного шкафа не нанесен номера телефона ближайшей	Основание 123-ФЗ «Технический регламент» п.1, ч.2, ст.1; ч.4 ст. 4; ч.3	МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево

пожарной части в соответствии	ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6; НПБ 151-2000 п 4.15, ГОСТ 12.4.009
-------------------------------	--

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
 ИЗ Предписания № 47/137 от 27 марта 2013 года не выполнены п. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (исполняется при проведении выездной проверки):



*Handwritten signature*  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: *распоряжение, предписание, протокол*

Подписи лиц, проводивших проверку: *Handwritten signature*

С актом проверки ознакомлен(а): *копия акта со всеми приложениями получил(а): директор ООО «Солма» Тиханов Романов Ю.Н.*

(фамилия, имя, отчество государственного служащего, должностного лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » 09 20 13 г.  
*Handwritten signature*  
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)